

Goiânia, 9 de dezembro de 2019.

SS.....113188445.....

Cód. Cliente.....1348964.....

Processo OC300210165

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE

POSSE - GO

Prezado (a) Senhor (a),

Em atenção à sua solicitação para liberação de uma carga de 187,5 kVA, aumento de carga de 112,5 kVA para 300 kVA, UC 1480004513, para atender um edifício hospitalar municipal, situado na Avenida Nestor Balduino de Souza, número 5, Setor Central, coordenadas UTM 23L 352908 / 8441681, município de Posse - GO, informamos que a mesma está liberada mediante as seguintes condições:


- **Alternativa 1: Para demanda de contrato até 112,5 kW.**


1. Tensão de fornecimento: 13,8 kV.
2. Alimentação pelo circuito 02, 13,8 kV, SE Posse.
3. Manter o fator de potência mínimo de 92% (indutivo ou capacitivo), conforme determina o Artigo 95 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

- **Alternativa 2: Para demanda de contrato superior a 112,5 kW.**

1. Tensão de fornecimento: 13,8 kV.
2. Alimentação pelo circuito 02, 13,8 kV, SE Posse.
3. **Entrada em operação da LDAT 138 kV Brasília Leste – Itiquira (Formosa).**
4. Assinatura do devido Contrato de Fornecimento, antes da ligação da carga.
5. Manter o fator de potência mínimo de 92% (indutivo ou capacitivo), conforme determina o Artigo 95 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Atenciosamente,


Engº Jonatas de Arruda Silva - Mat.: 12036-4
I&N – Conexões


Engº Diego Freire Carvalho - Mat.: 12016-9
I&N – Conexões

Esta liberação tem validade de um ano a partir de 9 de dezembro de 2019.